

Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Сектор за ванредне ситуације
Управа за ванредне ситуације у Новом
Саду
07.21.2 број 217-17-592/25
27.02.2025. године
Београд

КЛ-06-01/01

ОСНОВНА ШКОЛА
"ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА"
Број: 133-1 прог
Датум: 28.2.2025.

КОНТРОЛНА ЛИСТА

за надзирани субјекат - јавни и пословни објекти 2. категорије угрожености од пожара
у којима се окупља више од 500 лица и пословни објекти који спадају у категорију високих објеката
усвојена на 11. седници Координационе комисије одржаној 10.10.2022. године

(хотели, робне куће, тржни центри, биоскопи, дечије установе, школе, високошколске установе, установе
културе, здравствене установе, спортске и концертне дворане, стадиони са пословним простором,
аеродромске зграде и високи објекти)

ОПШТИ ПОДАЦИ	
Пословно име:	ОСНОВНА ШКОЛА "ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА" НОВИ САД
Скраћено име, ПИБ, МБ:	ОСНОВНА ШКОЛА "ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА" НОВИ САД ПИБ: 10453848 Матични број: 08138141
Адреса седишта, телефон, факс, интернет страница, е-пошта:	Седиште: Нови Сад, ул. Сељачких буна бр.51а Контакт: 021/400- 540
Одговорно лице, телефон, е-пошта:	Одговорно лице: Оливер Стојановић ЈМБГ: 1202961730045 Функција: директор школе
Адреса објекта у коме се врши надзор (објекат у коме се врше послови из овлашћења):	Нови Сад, ул. Сељачких буна бр.51а
Лице присутно надзору, телефон, е-пошта:	Оливер Стојановић – директор школе Владимир Вујчић - секретар

1. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

1.	Да ли је уписан у базу Агенције за привредне регистре?	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
2.	Надзирани субјекат поседује посебно овлашћење надлежног органа за обављање делатности – ако је законом предвиђено	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не

- уколико је одговор на једно од претходних питања „не“, спроводи се поступак према нерегистрованом субјекту.

2. ИСПУЊЕНОСТ НОРМАТИВНИХ УСЛОВА (прописане сагласности и нормативна акта са аспекта заштите од пожара и експлозија и друга нормативна акта)

1.	Прибављене неопходне сагласности о предвиђеним мерама заштите од пожара на објектима субјекта	<input type="checkbox"/> да-4	<input checked="" type="checkbox"/> не-0
2.	Прибављене неопходне сагласности о спроведеним мерама заштите од пожара за објекте субјекта	<input type="checkbox"/> да-4	<input checked="" type="checkbox"/> не-0
3.	Прибављена сагласност на План заштите од пожара	<input checked="" type="checkbox"/> да-4	<input type="checkbox"/> не-0
4.	Прибављена сагласност на Програм обуке запослених из области заштите од пожара	<input checked="" type="checkbox"/> да-1	<input type="checkbox"/> не-0

5.	Запослени завршили основну обуку из области заштите од пожара	<input checked="" type="checkbox"/> да-1	<input type="checkbox"/> не-0
6.	Запослени завршили практичну проверу знања из области заштите од пожара	<input checked="" type="checkbox"/> да-1	<input type="checkbox"/> не-0
7.	Потребан број лица стручно оспособљених за спровођење и организовање превентивних мера и сталног дежурства	<input checked="" type="checkbox"/> да-4	<input type="checkbox"/> не-0
8. *	Надзирани субјекат категорисан у одговарајућу категорију угрожености од пожара - објекти, делатности и земљишта	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не
9.	Истакнут План евакуације и упутства за поступање у случају пожара на видљивом месту у објектима	<input checked="" type="checkbox"/> да-1	<input type="checkbox"/> не-0
10.	Сачињена нормативна акта за употребу, контролу и одржавање уграђене опреме, уређаја и инсталација:	<input type="checkbox"/> да-1	<input type="checkbox"/> не-0

* - не бодује се јер се врши по службеној дужности

3. ЗАШТИТНИ СИСТЕМИ И УРЕЂАЈИ			
1.	Мобилни уређаји за почетно гашење пожара	<input checked="" type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
2.	Редовна контрола исправности мобилних уређаја за почетно гашење пожара од стране овлашћеног правног лица и исправна да су сви мобилни уређаји у исправном стању и обележени налепницама о потврди исправности	<input checked="" type="checkbox"/> да-3	<input type="checkbox"/> не-0
3.	Изведена спољашња и унутрашња хидрантска инсталација за гашење пожара	<input checked="" type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
4.	Хидрантска инсталација опремљена прописаном опремом	<input checked="" type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
5.	Редовна контрола исправности хидрантске инсталације од стране овлашћеног правног лица и исправна да је хидрантска инсталација у исправном стању и обележена налепницама о потврди исправности	<input type="checkbox"/> да-3	<input checked="" type="checkbox"/> не-0
6.	Изведена инсталација против-паничне расвете на путевима евакуације у објектима	<input checked="" type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
7.	Редовна контрола исправности инсталације против-паничне расвете и доказ да је инсталација против-паничне расвете у исправном стању	<input checked="" type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
8.	Обезбеђени услови за сигурну евакуацију (путеви евакуације проходни и изведени у складу са прописима)	<input checked="" type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
9.	Проходни/слободни путеви, пролази, платони и прилази објектима који су предвиђени за ватрогасна возила	<input checked="" type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
10.	Уграђен систем за откривање и дојаву пожара	<input checked="" type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
11.	Редовна контрола исправности система за откривање и дојаву пожара од стране овлашћеног правног лица и исправна да је инсталација дојаве пожара у исправном стању	<input checked="" type="checkbox"/> да-3	<input type="checkbox"/> не-0
12.	Дојавна централа система за откривање и дојаву пожара је постављена у просторији где се непрекидно дежура	<input checked="" type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
13.	На месту дојавне централе система се налази план узбуњивања, контролна књига и упутство за руковање и одржавање система	<input checked="" type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
14.	Дежурни радници на месту дојавне централе система су обучени за правилан рад и руковање системом	<input checked="" type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
15.	Уграђен стабилан систем за гашење пожара	<input type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
16.	Редовна контрола уграђеног стабилног система за гашење пожара од стране овлашћеног тела и потврда да је систем у исправном стању	<input type="checkbox"/> да-3	<input type="checkbox"/> не-0
17.	Систем за одвођење дима и топлоте	<input type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
18.	Редовна контрола исправности система за одвођење дима и топлоте од стране овлашћеног правног лица и исправна да је инсталација система за одвођење дима и топлоте у исправном стању	<input type="checkbox"/> да-3	<input type="checkbox"/> не-0
19.	Објекти заштићени инсталацијом за заштиту од атмосферског пражњења	<input checked="" type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
20.	Редовна контрола исправности инсталације за заштиту објеката од атмосферског пражњења од стране стручно оспособљеног лица и стручни налаз да су инсталације у исправном стању.	<input checked="" type="checkbox"/> да-3	<input type="checkbox"/> не-0
21.	Редовна контрола електроенергетских постројења и инсталација високог и ниског напона, општег напајања електричном енергијом, инсталација	<input checked="" type="checkbox"/> да-3	<input type="checkbox"/> не-0

Развода електр
инсталација од
22. Редовна
инст

	развода електричне енергије и заштитних уређаја који су саставни део ових инсталација од стране стручно оспособљеног лица и стручни налаз да су инсталације у исправном стању	
22.	Редовна контрола исправности регулационо сигурносне опреме на гасној инсталацији од стране лица са провереном стручном оспособљеношћу за рад на конкретној опреми инсталације и записник, односно извештај да је инсталација исправна.	<input type="checkbox"/> да-3 <input type="checkbox"/> не-0

* када се контролна листа користи за објекат за који не постоји обавеза: извођења одређене инсталације (нпр. систем за гашење пожара, гасна инсталација) онда се питања везана за ту инсталацију не бодују у контролној листи приликом рачунања степена ризика.

4. ** ОСТАЛЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА И СПРЕЧАВАЊЕ ЊИХОВОГ ШИРЕЊА		
1.	Неком од признатих метода извршена додатна процена ризика од пожара и експлозије	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
2.	Предвиђено одвајање простора формирањем противпожарних сектора	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
3.	Систем опште и локалне вентилације	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
4.	Редовна контрола исправности система опште и локалне вентилације	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
5.	Елементи система за које постоје додатни захтеви у погледу потребне ватроотпорности (клапне отпорне на пожар у системима вентилације и врата на границама противпожарних сектора)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
6.	Редовна контрола исправности елемената система за које постоје додатни захтеви у погледу потребне ватроотпорности	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не
7.	Мере заштите од пожара и експлозија приликом обављања послова заваривања, резања и лемљења на привременим местима	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не

** не бодује се, додатне мере заштите од пожара које нису прописане

ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ (*)


Цела контролна листа – укупан број бодова за одговор „да“ - ~~73~~ ⁵⁴ (100%)

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР "ДА" - 48 (89) %

Р.бр.	Степен ризика	Број бодова у надзору у %
1.	Незнатан	91 - 100
<u>2.</u>	<u>Низак</u>	<u>81 - 90</u>
3.	Средњи	71 - 80
4.	Висок	61 - 70
5.	Критичан	60 и мање

ПРИСУТНО ЛИЦЕ:

ИНСПЕКТОР/И



Напомена: Процена ризика је извршена након контролне инспекцијског надзора на основу захтева школског одбора.



Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Сектор за ванредне ситуације
Управа за ванредне ситуације у Новом Саду
07.21.2 број 217-17-592/25
27.02.2025. године
Нови Сад

ОСНОВНА ШКОЛА
'ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА'

133/2025

Датум: 28.2.2025.

ЗАПИСНИК О КОНТРОЛНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

Састављен дана 27.02.2025. године у часова, у просторијама надзираног субјекта, у предмету вршења контролног канцеларијског и теренског инспекцијског надзора, на основу чл. 73 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09, 20/15 и 87/18) и чл. 29 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 54/15), а у вези са чл. 2, 6 ст. 5 и 27 ст. 4 Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/15 и 95/18), ради контроле спровођења мера заштите од пожара предложених записником 07.21.2 број 217-592/25 од 03.02.2025.године, а које је уручен 04.02.2025. год.

Име и презиме: Игор Ацаип
Број службене легитимације: 7554

Инспекцијски надзор је извршен код надзираног субјекта који је регистровани субјекат.

Правно лице

Пословно име и назив: ОСНОВНА ШКОЛА "ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА" НОВИ САД
ПИБ: 10453848
Матични број: 08138141
Одговорно лице: Оливер Стојановић
ЈМБГ: 1202961730045
Функција: директор школе
Седиште: Нови Сад, ул. Сељачких буна бр.51а
Контакт: 021/400- 540

Контролни инспекцијски надзор је започет дана 27.02.2025. године у 12:30 часова, а завршен 27.02.2024. у 13:00 часова у Новом Саду, ул. Пап Павла бр. 46

Извршеним контролним инспекцијским надзором констатовано је следеће:

Надзирани субјекат је известио ову инспекцију о извршењу мера предложених Записником о извршеном инспекцијском надзору, а у вези чл. 27 ст. 2 Закона о инспекцијском надзору («Сл. гласник РС», бр. 36/15 и 95/18), па се констатује следеће:

-Тачка 1. Увидом у приказану документацију констатује се да наложена мера број 1 из записника није извршена.

Приказани доказ се прихвата ДА НЕ, наложена мера је извршена ДА НЕ

-Тачка 2. Увидом у приказану документацију констатује се да наложена мера број 2 из записника

није извршена.

Приказани доказ се прихвата ДА НЕ, наложена мера је извршена ДА НЕ

-Тачка 3. Мера број 8 из записника: Приказана је Одлука о именовану лица за спровођење превентивних мера заштите од пожара број 126-2025 од 21.02.2025. године - Горан Брајков. Именовани се упућује на полагање стручног испита у Ватрогасни савез Војводине. Приказан је записник о спроведеној обуци запослених радника из области заштите од пожара број 1-40/2025 од 21.02.2025. године. Обука је спроведена од стране „Средња школа Свети Никола“ са којом ОШ Прва војвођанска бригада Нови Сад има склопљен уговор о набавци услуге – обучавање запослених из области заштите од пожара број 78/5-2025 од 11.02.2025. закључен између ОШ Прва војвођанска бригада и Ватросервис ДОО Нови Сад..

Приказани доказ се прихвата ДА НЕ, наложена мера је извршена ДА НЕ

За неизвршене мере под тачкама _____ 1 и 2 _____ Записника, биће донето Решење којим ће се наложити извршење истих.

За мере под тачкама _____ - _____ из Записника рок није истекао.

Надзирани субјекат је поступио у целости по свим изреченим мерама, па се констатује да се инспекцијски надзор окончава достављањем овог записника.

Записник је сачињен у 2 истоветна примерка од чега је један примерак уручен надзираном субјекту, а 1 примерак је за потребе инспекције.

ПРИСУТНО ЛИЦЕ:



ИНСПЕКТОР:

