

Инспектор је изрекао меру за отклањање незаконитости, у складу са овлашћењима из Закона о инспекцијском надзору и Закона заштите од пожара ("Сл. гласник СРС" бр. 111/09, 20/15 и 87/18) и Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС", бр. 54/15),

**Мере за отклањање незаконитости:**

**1. Налаже се** надзираном субјекту да отклони недостатке констатоване исправом о контролисању инсталација хидрантске мреже за гашење пожара број број 20112024-3-4 од 20.11.2024. год издата од стране "Ватросервис" Нови Сад. и сачини исправу о томе.

**Правни основ:** чл.78 став1. Тачка 1 и чл. 43 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/09, 20/15 и 87/18) а у складу са чл.20 Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ( "Сл.гласник РС" бр.3/2018). и Правилником о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћења за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. гласник РС", бр.52/2015 и 59/2016).

**Рок за поступање по мери:** 30 дана

**2. Налаже** надзираном субјекту ОСНОВНА ШКОЛА "Прва војвођанска бригада" Нови Сад, ул. Сељачких буна бр. 51а да прибави акт којим се утврђује подобност за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара предвиђених у техничкој документацији дограмдженог спрата изнад приземног дела постојеће зграде основног образовања ( објекат означен бројем 1 у Листу непокретности број 1 ), до коначне пратности: приземље и спрат (П+1) и делом спратности: приземље и два спрата (П+2) категорије објекта Б, класификационе ознаке 126322, укупне нето површине дограмдженог дела 471,05м<sup>2</sup>, укупна бруто изграђена површина дограмдженог дела **620,45м<sup>2</sup>** , у Новом дограмдженог дела 10714/2 К.О. Нови Сад 1 (**површина постојећег Саду, ул. Сељачких буна број 51 на парцели број 10714/2 К.О. Нови Сад 1 (површина постојећег објекта 5566,00м<sup>2</sup>)**

**Правни основ:** чл.77 став1. Тачка 6 и чл. 36 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/09, 20/15 и 87/18) а у складу са чл.20 Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ( "Сл.гласник РС" бр.3/2018). и Правилником о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћења за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. гласник РС", бр.52/2015 и 59/2016).

**Рок за поступање по мери:** 30 дана

**3. Налаже се** надзираном субјекту да изврши набавку потребног броја мобилних уређаја за гашење пожара према пожарној опасности и површини објекта и исте поставити на одговарајуће место.

**Правни основ:** чл.77 ст.1 тач.5 и чл.43 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09, 20/2015 и 87/2018).

**Рок за поступање по мери:** 30 дана

**4. Налаже се** надзираном субјекту да изврши контролу исправности инсталације за аутоматско отварање и дојаву пожара, евентуално уочене недостатке отклонити и сачинити одговарајућу исправу од стране стручне установе.

**Правни основ:** чл. 77 став 1 тачка 6 и чл. 43 и 44 Закона о закону о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр.111/09, 20/2015 и 87/18) ) и чланови 71 и 72. Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара ("Сл. лист СРЈ", бр. 87/93)

**Рок за поступање по мери:** 30 дана

**5. Налаже се** надзираном субјекту да мере редовног двомесечног одржавања инсталације за аутоматску дојаву пожара уредно уноси у контролну књигу.

**Правни основ:** чл.77 ст.1 тач. 6 Закона о заштити од пожара ("Сл. Гласник РС", бр. 111/09, 20/2015 и 87/18) и члан 71. Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара ("Сл. лист СРЈ", бр. 87/93)

**Рок:** 30 дана

**6. Налаже се** надзираном субјекту да у просорију у којој је смештена дојавна централа постави план узбуњивања, контролну књигу и упутство за руковање и одржавање дојавне централе.

**Правни основ:** чл.77 ст.1 тач. 6 Закона о заштити од пожара ("Сл. Гласник РС", бр. 111/09, 20/2015 и 87/18) и члан 18. Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара ("Сл. лист СРЈ", бр. 87/93)

**Рок:** 30 дана

**7. Налаже се** надзираном субјекту да изврши контролу исправности уграђене противпаничне расвете у објекту , евентуално уочене недостатке отклонити и сачинити записник о истом

**Правни основ:** чл. 77 став 1 тачка 6 и чл. 40 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр.111/09, 20/2015 и 87/18) и чл. 109 и 120 Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ( "Службени лист СФРЈ", бр. 53/88, 54/88, 28/95 и 28/95)

**Рок за поступање по мери:** 30 дана

**8. Налаже се** надзираном субјекту да изврши практичну проверу знања запослених из области заштите од пожара.

**Правни основ:** чл.77 ст.1 тач.6 и чл.53 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/09, 20/2015 и 87/2018).

**Рок за поступање по мери:** 30 дана

**9. Налаже се** надзираном субјекту да изврши контролу исправности електричних инсталација ниског напона , отклони евентуалне недостатке и о томе сачини стручни налаз.

**Правни основ:** члан 77. став 1. тачка 6. и члан 40. и став 4. Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09, 20/2015 и 87/2018) и чл.189. Правилника о техничким нормативима за електроинсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ", бр. 53/88 и 54/88 и "Сл. лист СРЈ" бр. 28/95)

**Рок за поступање по мери:** 30 дана

**10. Налаже се** надзираном субјекту да изврши контролу исправности и испитивање громобранске инсталације, евентуалне недостатке отклони и о томе сачини стручни налаз.

**Правни основ:**чл. 77 став 1 тачка 6 и чл.40 ст.4 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр.111/09, 20/2015 и 87/18) и чл.15. Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ", бр. 11/96)

**Рок за поступање по мери:** 30 дана

Рок тече од: дана пријема записника, што се утврђује доставницом или личним уручењем.

Сразмерност мера: наложене мере су сразмерне ризику и економској снази правног лица и неће утицати на одрживо пословање надзираног субјекта.

О поступању по изреченој мери за отклањање незаконитости надзирани субјекат је дужан да обавести инспектора у року од 2 дана по истеку напред датих рокова, без обзира да ли је поступио по мери и извршио је или не, сходно чл. 27 ст. 2 закона о инспекцијском надзору («Сл. Гласник РС», бр. 36/15 и 95/18). Уз обавештење, надзирани субјекат ће приложити документацију, односно други